



Disposizioni di AET riguardo gli avvisi d'installazione

In base alle **Prescrizioni delle Aziende Elettriche (PAE)** le nuove installazioni, ampliamenti o modifiche di installazioni esistenti devono essere notificate tempestivamente al gestore di rete (GRD) con un avviso d'installazione (AI) da parte dell'installatore autorizzato. La notifica deve avvenire prima dell'inizio dei lavori. Questo documento deve essere il più chiaro e completo possibile. Pertanto, è necessario compilarlo con dati precisi e dettagliati, non solo su quanto si prevede di installare, ma anche sullo stato dell'allacciamento esistente, ecc.

L'elenco dei casi in cui è necessario un avviso d'installazione è visionabile sul sito di Elettricità Svizzera Italiana (ESI): [PAE art. 2.3.](#)

I campi obbligatori da compilare sono evidenziati nell'immagine seguente:

Campi obbligatori

AVVISO D'INSTALLAZIONE Nr. 0 Impianto esistente nell'edificio Nr. _____ Contatore Nr. _____ Data entrata: _____		Proprietario dell'impianto Nome: _____ Via/Casa: _____ Località: _____ Firma: _____		
<input type="checkbox"/> Inviare fatture (tasse allacc.) a questo indirizzo e non al proprietario <input type="checkbox"/> Amministrazione <input type="checkbox"/> Architetto <input type="checkbox"/> Altro		Ubicazione dell'impianto Nome: _____ Via/Casa: _____ Località: _____ Mapp. Nr.: _____		
Genere intervento <input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input type="checkbox"/> Modifica impianto <input type="checkbox"/> Modifica da periodo <input type="checkbox"/> Modifica conteggio <input type="checkbox"/> Modifica introduzione <input type="checkbox"/> Impianto temporaneo	Stabile <input type="checkbox"/> Abitazione _____ <input type="checkbox"/> Appartamento _____ <input type="checkbox"/> Ufficio _____ <input type="checkbox"/> Negozio _____ <input type="checkbox"/> Officina _____ <input type="checkbox"/> Magazzino _____	Qta <input type="checkbox"/> Ristorante _____ <input type="checkbox"/> Albergo _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Manifestazione _____ <input type="checkbox"/> Cantiere _____	Impianti speciali <input type="checkbox"/> Fotovoltaico <input type="checkbox"/> Idroelettrico	
Circuiti <input type="checkbox"/> 10 A _____ <input type="checkbox"/> 13 A _____ <input type="checkbox"/> 16 A _____	<input type="checkbox"/> 20 A _____ <input type="checkbox"/> 25 A _____ <input type="checkbox"/> 32 A _____	<input type="checkbox"/> A _____ <input type="checkbox"/> A _____ <input type="checkbox"/> A _____	DPS d'abbonato <input type="checkbox"/> 16 A _____ <input type="checkbox"/> 20 A _____ <input type="checkbox"/> 25 A _____	<input type="checkbox"/> 32 A _____ <input type="checkbox"/> 40 A _____ <input type="checkbox"/> 60 A _____
Potenza installata <input type="checkbox"/> Economia domestica kW _____ <input type="checkbox"/> Servizi comuni kW _____ <input type="checkbox"/> Lavatrice/Asciugatrice kW _____ <input type="checkbox"/> Imp. sollevamento kW _____ <input type="checkbox"/> Sauna kW _____ <input type="checkbox"/> Riscaldamento kW _____ <input type="checkbox"/> Produzione freddo kW _____ <input type="checkbox"/> Bollitore kW _____ <input type="checkbox"/> Diversi kW _____	Aumento _____ Diminuzione _____	Dettaglio potenza installata (risc. / boiler / prod. freddo / diversi) Riscaldamento (dettaglio aumento) _____ kW Produzione freddo _____ kW Bollitore _____ kW	Potenza totale kW 0 Potenza totale prevista kW 0	
Introduzione (raccordo alla rete) <input type="checkbox"/> Nuova <input type="checkbox"/> Esistente <input type="checkbox"/> Da modificare	<input type="checkbox"/> cavo aereo <input type="checkbox"/> palina <input type="checkbox"/> fasciata <input type="checkbox"/> cavo sott.	DPS d'introduzione esistente A _____ DPS d'introduzione nuovo A _____ Sezione mm ² _____ Data prevista allacc.: _____	Osservazioni: _____	
Conteggio <input type="checkbox"/> Nuovo <input type="checkbox"/> Esistente <input type="checkbox"/> Da modificare <input type="checkbox"/> Da eliminare	Apparecchi di misura richiesti <input type="checkbox"/> 3PN 5/80 A _____ <input type="checkbox"/> 3PN 100/5 A _____ <input type="checkbox"/> PN 10/30 A _____ <input type="checkbox"/> Ricettore _____ <input type="checkbox"/> Orologio _____	Decisionsi dell'Azienda Oggetto Nr. _____ <input type="checkbox"/> A.I. approvato <input type="checkbox"/> A.I. incompleto (inviato)	Sistema di protezione: _____ <input type="checkbox"/> TN <input type="checkbox"/> TT <input type="checkbox"/> FI Modo di allacciamento: _____ mm ² <input type="checkbox"/> cavo, sez. _____ <input type="checkbox"/> palina <input type="checkbox"/> fasciata <input type="checkbox"/> cavo aereo	
Allegati <input checked="" type="checkbox"/> Perimetria <input type="checkbox"/> Domanda riscaldamento <input type="checkbox"/> Formulario perturbazioni	<input type="checkbox"/> Formulario autoproduttori <input type="checkbox"/> Comunicaz. supplern. (AI) <input checked="" type="checkbox"/> Schema x imp. periodicità (1/5/10 anni)	DPS d'introduzione: A _____ Imp. Nr.: _____ Ordine Nr.: _____ OL Nr.: _____ Posa contatori: Data: _____ Resp.: _____ Oss.: _____	Richieste <input type="checkbox"/> Sopralluogo per allacciamento L'installatore autorizzato ispettatore Nr.: _____ (indirizzo - timbro e firma) Nome: _____ Via: _____ Località: _____ Data: _____ Firma: _____	
Allegati <input type="checkbox"/> Terminato <input type="checkbox"/> Avviso en. reattiva				



Si rende attenti in particolare sui seguenti punti:

- Persona di contatto
Per agevolare la richiesta di informazioni in merito all'impianto, sull'avviso d'installazione è necessario indicare i recapiti (indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono) delle persone di contatto, sia dell'installatore che del proprietario. Riportare questi dati nel riquadro "osservazioni" o sul "formulario allegato A1".
- Data allacciamento
Se non convenuto diversamente, l'allacciamento verrà eseguito in funzione della data riportata nella casella "data prevista allacc.:"
Attenzione!
La data prevista per l'allacciamento deve tenere in considerazione i tempi necessari all'esecuzione da parte del GRD.
- Dati mancanti
Avvisi incompleti o poco chiari verranno rispediti al mittente. La procedura di approvazione riprenderà unicamente dopo aver ricevuto la documentazione completa.
- Prescrizioni / Istruzioni
Ulteriori prescrizioni e istruzioni sono visionabili sul sito di [Elettricità Svizzera Italiana \(ESI\)](#) ai seguenti link:
 - [Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH \(PAE-CH\)](#)
 - [Disposizioni Tecniche delle Aziende Elettriche della Svizzera italiana \(DTSI\)](#)
 - [Istruzione avviso installazione](#)
- Inoltro documento
Il modulo può essere inoltrato per posta all'indirizzo di AET (Azienda Elettrica Ticinese, El Stradún 74, 6513 Monte Carasso) oppure all'indirizzo e-mail: allacciamenti@aet.ch